



## Grävning i allmän mark

### Anvisningar för grävning i allmän mark inom Säffle och Åmåls kommuner

Gällande normer och anvisningar för ledningsdragning typ el, tele och fjärrvärme samt entreprenörer vid schaktning, fräsning av kabelgravar inklusive återställningsarbeten

- Före arbetets början skall skriftlig grävningsanmälan jämte trafikplaneringsplan inlämnas och godkännas.
- Förutsättning för arbetets utförande är att det utförs av yrkeskunnig personal samt att utförandet följer vad som kan förväntas i tekniskt avseende. Den som är ansvarig för utmärkning/skyltning skall ha genomgått kurs i arbete på väg, och vara godkänd.
- Kringfyllning och läggningsdjup för kablar eller rör skall utföras enligt mark AMA. Markeringsband utlägges för respektive kabelsort; el gul, tele orange och kabelteve grön färg.
- Ledningsschakt som korsar väg skall utföras så att trafiken inte onödigt hindras och skall vara återfylld inom två dygn.
- Schaktmassor får ej läggas vid sidan av ledningsgraven så att trafik eller vägunderhåll hindras.
- Resterande fyllning sker med eventuellt uppschaktade, uppfrästa massor om dessa överensstämmer med mark AMA, annars anskaffas nytt godkänt material. I hårdgjorda ytor skall överbyggnaden vara av samma typ som i intilliggande yta. Vattenbegjutning och packning skall utföras.
- Alla skarvar mellan ny och befintlig slitlagerbeläggning skall på ytan förseglas med en 20 cm bred strykning med mjukbitumen MB 5000. Förseglingen skall utföras samma dag som beläggningen läggs.
- Asfaltbeläggningen kantskäres parallellt eller vinkelrätt med gatan. Beläggningsskanter får inte läggas i hjulspår och skall förskjutas minst 50 cm i förhållande till schaktkanter på samtliga sidor. Är asfaltkanten belägen <100 cm från kantsten eller annat asfaltlut skall även denna del beläggas om. Om bef. asfaltbeläggning är <3 år skall beläggningsskanten läggas i gatumitt alt. skall hela gatubreddens beläggas om. Provisoriska lagningar i trafikerade ytor skall omgående ske med asfaltmassa typ AG till in till liggande beläggningshöjd. Beläggningen skall vara av samma typ och tjocklek som den borttagna. Beläggningsarbeten får ej ske efter 15 oktober och ej heller före 1 maj.
- Fram till dess att återställningsarbetet är utfört betraktas uppgrävd yta som arbetsplats för vilken ledningsägaren har odelat ansvar.
- Sättningar i ledningsschakter, som uppstår inom 3 år efter avslutat arbete, skall åtgärdas på bekostnad av ansvarig ledningsägare.
- Inmätning av ledningarna skall göras av ledningsägaren. Inmätning skall göras i kommunens koordinatsystem.
- Ledningarna skall återutsättas av ledningsägaren, utan kostnad, om så begärs.